


[九州電力管内連系制約マップ]

当社発変電所、開閉所(22万V以上)に10万kWの発電機を連系した場合に、熱容量面で連系制約が発生する可能性のある系統は以下のとおりです。

※ ただし、系統安定度、その他の要因によって制約が発生する可能性がありますので系統接続の前には別途、接続検討による詳細検討が必要になります。



- 注1 本マップはH23年夏季ピーク断面での連系制約結果を示したものです。
 注2 発変電所母線へ直接連系した場合の連系制約について示したもので
 あり送電線からの分歧（T分歧など）による連系は考慮していません。
 注3 他社設備に対する連系制約については検討対象外としています。
 注4 図中で示した熱容量面での連系制約は全て単一故障を想定した場合の
 制約です。

(問い合わせ先)
九州電力株式会社
 電力輸送本部 統計計画グループ

〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
 TEL: (092) 761-3031 (代表)
 FAX: (092) 741-8206
 受付時間: 平日 (月~金) 9時~17時